

Предписание
выданное ГБДОУ детскому саду №28 Невского района Санкт-Петербурга в 2017 году

Предписание отдела надзорной деятельности Невского района и профилактической работы
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-19-231/1/1 от 30.05.2017

№	Вид нарушения пожарной безопасности	Срок устранения нарушений
ул.Подвойского д.29.к.2		
1	Ширина эвакуационных выходов групповых ячеек менее 1,2 м., фактическая ширина 0,8 м.	01.05.2018
2	В группах «Василек», «Пчелки», «Кроха», «Радуга», «Ручеек», «Теремок» электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками	01.05.2018
Ул.Подвойского д.35.к.2		
3	Ширина эвакуационных выходов групповых ячеек менее 1,2 м., фактическая ширина 0,8 м.	01.05.2018
4	В группе «Зайчики» помещение раздевалки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	01.05.2018

Заведующий



А.А.Семенова



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района и профилактической работы
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-231/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 28 Невского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 28 Невского района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 24 апреля 2017 года № 2-19-231 ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 мая 2017 года по 30 мая 2017 года Ким Александром Владиславовичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объектов защиты по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 29, корп. 2, литера Э; г. Санкт-Петербург, 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 35, корп. 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с: Заведующим ГБДОУ детским садом № 28 Невского района Санкт-Петербурга Семеновой Аллой Аркадьевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
ул. Подвойского, д. 29, к. 2				
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе выходов	Ширина эвакуационных выходов из групповых	01 мая 2018 г.	

	эвакуирующихся более 15 человек (в группах по спискам находится от 24 до 32 детей) менее 1,2 м, фактическая ширина 0,8 м. (Проектом наполняемость детского сада рассчитана на 220 детей, по факту в детском саду обучается 300 детей).	ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек (в группах по спискам находится от 24 до 32 детей) менее 1,2 м, фактическая ширина 0,8 м. (Проектом наполняемость детского сада рассчитана на 220 детей, по факту в детском саду обучается 300 детей).		
2.	В группах «Василек», «Пчелки», «Малышок», «Кроха», «Радуга», «Ручеек». «Теремок» электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	В группах «Василек», «Пчелки», «Малышок», «Кроха», «Радуга», «Ручеек». «Теремок» электрические светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	01 мая 2018 г.	
ул. Подвойского, д. 35, к. 2				
1.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек (в группах по спискам находится от 25 до 31 человека) менее 1,2 м, фактическая ширина 0,8 м. (Проектом наполняемость детского сада рассчитана на 220 детей, по факту в детском саду обучается 300 детей).	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек (в группах по спискам находится от 25 до 31 человека) менее 1,2 м, фактическая ширина 0,8 м. (Проектом наполняемость детского сада рассчитана на 220 детей, по факту в детском саду обучается 300 детей).	01 мая 2018 г.	
2.	В группе «Зайчики» помещение раздевалки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	В группе «Зайчики» помещение раздевалки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01 мая 2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Невского района
УНДПР ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Ким Александр Владиславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)/сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



Предписание для исполнения получил (а):
Заведующий ГБДОУ детским садом № 28
Невского района Санкт-Петербурга
Семенова Алла Аркадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)
«30» мая 2017 г.